


plastová skříň WUH 1 v provedení do niky 359 x 339 x 91 mm Schrack
krytí IP 40/20, In 25A, Icc 6kA Pi = instalovaný příkon 1,8kW, Ps = soudobý příkon 1,8kW

Soustava TN - S 3NPE 50Hz 3x 400/230V
ochrana před úrazem el. proudem ČSN 332000-4-41 ed. 2
- izolací, čl. 411, příloha "A"
- automatické odpojení v případě poruchy čl. 411.3.2

OBJEKT SO 02 - PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

INVESTOR: Městys Kounice č.p. 127, 289 15 Kounice			
ZODP. PROJEKTANT: K. FIŠERA		MĚŘÍTKO: N	
VYPRACOVAL: K. FIŠERA		STUPEŇ PD: DSP	
DATUM: 12/2011	Číslo zak: 945/75/2011	FORMÁT: 1xA4	Č. VÝKRESU F.1.4g-EL07
MÍSTO: KOUNICE č.o. 363		STAVEBNÍ ÚŘAD: ČESKÝ BROD	
AKCE:		 <p>KAREL FIŠERA ELEKTROSERVIS NOVÁ SKŘENĚŘ30 50401 NOVÝ BYDŽOV tel/fax. 495 493 790 IČO: 42268168 DIČ: CZ531013070</p>	
PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY KOUNICE č.p. 363, 289 15 KOUNICE			
OBSAH:	ROZVADĚČ RS - RS4		