













LEGENDA MIŠTOSTI					
GRN	NAZIV MIŠTOSTI	1HP	POVAŽO	OSUŠENI	POSUŠI
		1HP	POVAŽO	OSUŠENI	POSUŠI
101	Ušlešnje	2.16	200	19	80
102	Ušlešnje	8.21	240	300	500
103	Ušlešnje	2.16	200	19	80
104	Ušlešnje	2.16	240	300	500
105	Ušlešnje	2.16	240	300	500
106	Nabrat 1	6.20	300	19	80
107	Nabrat 2	6.20	300	19	80
108	WC chlova	1.24	200	22	80
109	WC chlova	1.24	200	22	80
110	WC chlova	6.21	170	28	40
111	Ušlešnje	1.31	200	25	80
112	Ušlešnje	1.31	200	25	80
113	Rabnat 2	6.20	300	19	80
114	Ušlešnje 1	6.20	300	19	80
115	Ušlešnje 2	1.24	200	22	80
116	Ušlešnje 3	1.24	200	22	80
117	Ušlešnje 3	1.24	200	22	80
118	Ušlešnje 3	1.24	200	22	80
119	Ušlešnje 3	1.24	200	22	80
120	Posušje chlova	6.21	170	28	40

Legenda el. zařízení

- ZÁS. KOMUNIKAČNÍ TANGO BILÁ
- /P/T ZÁS. KOMUNIKAČNÍ + TELEFONNÍ TANGO BILÁ
-  REPRODUKTOR ARS289
-  REGULÁTOR HLASITOSTI RGH6
-  ŠKOLNÍ HODINY
-  ŠKOLNÍ ZVONEK 100V

	rozváděče viz popis
	skříň CR 9250 hlavní pospojování (HOS)
	uzemnění (pospojování)
	zásuvka 230V 16A IP20 (s clonkami) III s
	zásuvka 230V 16A IP20 (s clonkami)
	zásuvka 230V 16A IP44 (s clonkami)
	dvořzásuvka 230V 16A IP20 (8 clonkami)
	zás.nástěnná 16A 400V IP44

rozvod pro PC 8x UTP CAT5e napojeno v řetězné 2.NP
rozvod pro telefon 2x UTP CAT5e napojeno v řetězné 2.NP
rozvod pro školní rozliš. CYKY-O 3x1,5 napojeno v řetězné 2.NP
rozvod pro školní zvonění CYKY-O 3x2,5 napojeno v řetězné 2.NP
rozvod pro jednotný čas CYKY-O 3x2,5 napojeno v řetězné 2.NP

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 332000-4-41- ed.2 (srpen 2007)

- a) živých částí - izolací, kryty a přepážkami čl. 411, příloha "A"
- b) neživých částí - ochranné uzemnění čl. 413.3.1.1, ochranné pospojování čl. 413.1.2
automatické odpojení v případě poruchy čl. 411.3.2
doplňková ochrana proudovým chráničem 30mA čl. 411.3.3

Koupelny - el. instalace musí být provedena dle ČSN 332000-7-701

OBJEKT SO 02 - PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY			
INVESTOR: Městys Koučovice č.p. 127, 289 15 Koučovice		MĚŘÍTKO: _____	
ZDROJ PROJEKTANT: K. FÍŠERA		STUPEŇ PD: DSP	
VYPOVÍDÁČ: K. FÍŠERA			
DATUM: 12/2011	Číslo zak.: 94575/2011	FORMÁT: A4/A4	C. VYKRESU: F.1.4g-EL05
MÍSTO: KOUČOVICE č.p. 363		STAVEBNÍ ÚŘAD: ČESKÝ BROD	
AKCE:			
PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY KOUČOVICE č.p. 363, 289 15 KOUČOVICE			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <p>OBŠAH: SĚLOVACÍ ROZVOJ</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>KAREL FÍŠERA ELEKTROFYZIK NOVA ŠKOLENOST 50401 NOVÝ BYŘOV tel.: 400 402 790 ICO: 42208168 (CZ) 3231013370</p> </div> </div>			